

작동기능점검  
 종합정밀점검

## 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.

특정소방 대 상 물	명칭(상호) ○○○○ 빌딩	대상물 구분(용도) 업 무 시 설			
	소재지 경기도 ○○시 ○○구 ○○번길 (○○동 ○○번지)				
점검기간	2021 년 05 월 18 일 ~ 2021 년 05 월 18일 ( 총 점검일수 : 1 일 )				
점 검 자	[√]관계인 (성명: ○ ○ ○ , 전화번호: 010-0000-0000)				
	[√]소방안전관리자 (성명: ○ ○ ○ , 전화번호:010-0000-0000)				
	[ ]소방시설관리업자 (업체명: , 전화번호: )				
	전자우편 송달 동의	「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다. <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/> 동의하지 않음 관계인 (서명 또는 인) 전자우편 주소 @			
점검인력	구분	성 명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)
	주인력	○ ○ ○	소방안전관리자수첩	제00-0000호	2021-05-18
	보조인력				
	보조인력				
	보조인력				

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제2항 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

2021 년 월 일

관계인 : ○ ○ ○ (서명 또는 인)

○○소방서장 귀하

붙임서류	점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부
<b>유의 사항</b>	
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제49조제4호, 제53조제2항제10호	1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

### 특정소방대상물 정보

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.

#### 1. 소방안전정보

대표자	[ ]소유자, [√]관리자, [ ]점유자 성명: 조 관 현 , 전화번호:010-0000-0000		
소방안전관리등급	[ ]특급, [ ]1급, [√]2급, [ ]3급		
소방안전관리자	[ ]소방기술자격, [√]소방안전관리자수첩, [ ]업무대행감독, [ ]겸직, [ ]기타 성명: 조 관 현 , 전화번호: 010-0000-0000, 최근 교육이수일:2020년 12월 10일		
소방계획서	[√]작성 ([√]보관 [ ]미보관), [ ]미작성		
자체점검(전년도)	작동기능점검 ([√]실시 [ ]미실시), 종합정밀점검 ([√]실시 [ ]미실시)		
교육훈련	소방안전교육 ([√]실시 [ ]미실시), 소방훈련 ([√]실시 [ ]미실시)		
화재보험	[√]가입, [ ]미가입 보험사: ○ ○ 화재보험, 가입기간: 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 가입금액: 대인( ○ ○ 천만원) 대물( ○ ○ 천만원)		
다중이용업소현황	<input type="checkbox"/> 휴게음식점영업( 개소) <input type="checkbox"/> 제과점영업( 개소) <input type="checkbox"/> 일반음식점영업( 개소) <input type="checkbox"/> 단란주점영업( 개소) <input type="checkbox"/> 유흥주점영업( 개소) <input type="checkbox"/> 영화상영관( 개소) <input type="checkbox"/> 비디오물감상실업( 개소) <input type="checkbox"/> 비디오물소극장업( 개소) <input type="checkbox"/> 복합영상물제공업( 개소) <input type="checkbox"/> 학원( 개소) <input type="checkbox"/> 독서실( 개소) <input type="checkbox"/> 목욕장업( 개소) <input type="checkbox"/> 찜질방업( 개소) <input type="checkbox"/> 게임제공업( 개소) <input type="checkbox"/> 인터넷컴퓨터게임시설 <input type="checkbox"/> 복합유통게임제공업( 개소) <input type="checkbox"/> 노래연습장업( 개소)    제공업( 개소) <input type="checkbox"/> 산후조리업( 개소) <input type="checkbox"/> 고시원업( 개소) <input type="checkbox"/> 권총사격장( 개소) <input type="checkbox"/> 가상체험 체육시설업( 개소) <input type="checkbox"/> 안마시술소( 개소) <input type="checkbox"/> 전화방업( 개소) <input type="checkbox"/> 화상대화방업( 개소) <input type="checkbox"/> 수면방업( 개소) <input type="checkbox"/> 콜라텍업( 개소) <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		

#### 2. 건축물 정보

건축허가일	2017 년 10 월 31 일	사용승인일	2019 년 11 월 22 일
연 면 적	6,371.25 m <sup>2</sup>	건축면적	m <sup>2</sup>
층 수	지상 16 층 / 지하 3 층	높 이	m
건축물구조	[√]콘크리트구조, [ ]철골구조, [ ]조적조, [ ]목구조, [ ]기타		
지붕구조	[ ]슬라브, [ ]기와, [ ]슬레이트, [√]기타	경사로	개소
계 단	[√]직통(또는 피난계단) ( 1 개소), [ ]특별피난계단 ( 개소)		
승 강 기	[√]승용( 1 대), [√]비상용( 1 대), [ ]피난용( 대)		
주 차 장	[√] 옥내([√]지하 [ ]지상 [ ]필로티 [√]기계식), [ ]옥상, [ ]옥외		

### 소방시설등의 현황

※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검결과란은 양호○, 불량×, 해당없는 항목은 /표시를 합니다. (1면)

#### 1. 소방시설등 점검결과

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과	
소화 설비	[√]소화기구 및 자동소화장치	○	피난 구조 설비	[√]피난기구	○	
	[√]소화기구(소화기, 자확, 간이)			[√]공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대		
	[ ]주거용주방자동소화장치			[ ]다수인피난장비		
	[ ]상업용주방자동소화장치			[ ]승강식피난기 하향식피난구용내림식사다리		
	[ ]캐비닛형자동소화장치			[ ]인명구조기구		/
	[ ]가스·분말·고체자동소화장치			[√]유도등		○
	[√]옥내소화전설비	○	[ ]유도표지	/		
	[√]스프링클러설비	○	[ ]피난유도선	/		
	[ ]간이스프링클러설비	/	[√]비상조명등	○		
	[ ]화재조기진압용스프링클러설비	/	[√]휴대용비상조명등	○		
	[ ]물분무소화설비	/	소화 용수 설비	[√]상수도소화용수설비	○	
	[ ]미분무소화설비	/		[ ]소화수조 및 저수조	/	
	[ ]포소화설비	/		[ ]거실제연설비	/	
	[ ]이산화탄소소화설비	/		[√]부속실 등 제연설비	○	
	[ ]할론소화설비	/		[√]연결송수관설비	○	
	[ ]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/		[ ]연결살수설비	/	
	[ ]분말소화설비	/	소화 활동 설비	[√]비상콘센트설비	○	
	[ ]강화액소화설비	/		[√]무선통신보조설비	○	
[ ]고체에어로졸소화설비	/	[ ]연소방지설비		/		
[ ]옥외소화전설비	/	기타		[√]방화문, 방화셔터	○	
[ ]단독경보형감지기	/			[ ]비상구, 피난통로	/	
[ ]비상경보설비	/			[√]방 염	○	
[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		비고			
[√]비상방송설비	○					
[ ]통합감시시설	/					
[ ]자동화재속보설비	/					
[√]누전경보기	○					
[ ]가스누설경보기	/					

#### 2. 안전시설등 점검결과 (다중이용업소)

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[ ]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[ ]방화문	/
	[ ]간이스프링클러설비	/		[ ]비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[ ]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[ ]영업장 내부 피난통로	/
	[ ]가스누설경보기	/		[ ]영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[ ]피난기구	/		[ ]누전차단기	/
	[ ]피난유도선	/		[ ]창 문	/
	[ ]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/	[ ]피난안내도, 피난안내영상물	/	
	[ ]휴대용비상조명등	/	[ ]방염물품	/	
			비고		

### 3. 소방시설등의 세부현황

#### 3-1. 소화기구, 자동소화장치

구분	[√] 소화기		[ ] 간이소화용구		[ ] 자동 확산소화기	[ ] 자동 소화장치	비 고
	[√] 분말	[√] 기타	[ ] 투척용	[ ] 기타			
총 합계	222	5					
지하층	10	5					
지상층	212						
층							
층							
층							
층							
층							
비 고	※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.						

#### 3-2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	<ul style="list-style-type: none"> <li>종류: [√]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조</li> <li>흡입방식: [√]정압 [ ]부압, 유효수량: ( 53.2 )m<sup>3</sup></li> <li>설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 3 )층, [ ]전용실 [√]기계실 [ ]기타( )</li> </ul>
	보조수원	<ul style="list-style-type: none"> <li>유효수량: ( )m<sup>3</sup></li> <li>설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( )</li> </ul>
가압 송수 장치	[ ]고가수조	<ul style="list-style-type: none"> <li>유효낙차: ( )m</li> <li>설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( )</li> </ul>
	[ ]압력수조	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( )</li> <li>수조용량: ( )ℓ, 수조가압압력:( )MPa</li> <li>자동식공기압축기 용량:( )m<sup>3</sup>/min, 동 력:( )Kw</li> </ul>
	[ ]가압수조	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( )</li> <li>수조용량: ( )ℓ, 수조가압압력:( )MPa</li> <li>가압가스의 종류: [ ]공기 [ ]불연성가스( )</li> </ul>
	[√]펌프방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 3 )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( )</li> <li>주펌프1 전양정:( 145 )m, 토출량:( 2,660 )ℓ/min</li> <li>[√]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ</li> <li>주펌프2 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min</li> <li>[ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ</li> <li>예비펌프1 전양정:( 145 )m, 토출량:( 2,660 )ℓ/min</li> <li>[√]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ</li> <li>예비펌프2 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min</li> <li>[ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ</li> <li>충압펌프 전양정:( 145 )m, 토출량:( 60 )ℓ/min</li> <li>[ ]물올림장치(유효수량: ( )ℓ, 급수배관: ( )mm</li> <li>기동장치: [√]기동용수압개폐장치, [ ]ON/OFF 방식</li> <li>[ ]압력챔버(용량:( )ℓ, 사용압력:( )MPa</li> <li>[√]기동용압력스위치([ ]부르동관식 [√]전자식 [ ]그 밖의 것)</li> <li>[√]감압장치 [ ]지상/[√]지하 ( 3 )층, 설치장소:( 기계실 )</li> </ul>

송수구	◦ 설치장소:( 지하1층 주차장 출입구 옆 ), [ <input checked="" type="checkbox"/> ]쌍구형 ( 2 )개/[ ]단구형 ( )개 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
비상전원	◦ 설치장소: [ ]지상/[ <input checked="" type="checkbox"/> ]지하 (3)층, [ <input checked="" type="checkbox"/> ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( ) [ <input checked="" type="checkbox"/> ]자가발전설비([ ]소방전용 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]소방부하겸용 [ ]소방전원보존형 [ ]기타( )) [ ]비상전원수전설비 [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치

3-3. 수계소화설비(개별사항)

구분	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 옥내 소화전	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 옥외 소화전	스프링클러설비				
			[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 습식	[ ] 부압식	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 준비작동식	[ ] 건식	[ ] 일제살수식
층 합계	21	1	16		4		
1~16층	16	1	16		1 (기계식주차장)		
지하1층	2				1		
지하2층	1				1		
지하3층	2				1		
층							
층							
층							
층							

구분	간이스프링클러설비			[ ] 화재 조기진압용	[ ] 물분무	[ ] 미분무	비고
	[ ] 펌프	[ ] 캐비닛	[ ] 상수도				
층 합계							
층							
층							
층							
층							
층							
층							
층							

[ ] 포 소화설비 [ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]기타( )  
 ◦ 방수구역: ( )개, 설치층(장소): [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( )  
 ◦ 소화약제 [ ]단백포 [ ]합성계면활성제포 [ ]수성막포 [ ]내알코올포

3-4. 가스계소화설비(개별사항)

[ ]이산화탄소 [ ]할론 [ ]할로겐화합물 및 불활성기체 [ ]분말 [ ]강화액 [ ]고체에어로졸	[ ]전역방출 [ ]국소방출 [ ]호스릴 / [ ]고압식 [ ]저압식 / [ ]축압식 [ ]가압식 ◦ 방호구역: ( )개, 설치층(장소): [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( ) ◦ 저장용기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기타( ) 수량: ( ) [ ]kg, [ ]m <sup>3</sup> ( )ℓ ( )개 ◦ 소화약제 [ ]이산화탄소 [ ]할론1301 [ ]할론2402 [ ]할론1211 [ ] 할론104 [ ]FC-3-1-10 [ ]HCFC BLEND A [ ]HCFC-124 [ ]HFC-125 [ ]HFC-227ea [ ]HFC-23 [ ]IG-541 [ ]IG-100 [ ] 기타( ) [ ]제1종분말 [ ]제2종분말 [ ]제3종분말 [ ]제4종분말
---	--

비고

3-5. 경보설비

[ ] 단독 경보형감지기	주전원 [ ]상용전원 [ ]건전지
[ ] 비상 경보설비	[ ]비상벨설비 [ ]자동식사이렌설비, 회선 수: ( )회선 ◦ 조작장치 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기타( )
[√] 자동화재 탐지설비	◦ 주수신기 (R)형 ( )급 ( 최대508 )회로, 경계구역 수: ( )개 설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 1 )층, [√]방재실 [ ]기타( ) ◦ 부수신기 ( )형 ( )급 ( )회로, 경계구역 수: ( )개 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]관리실 [ ]기타( ) ◦ 감지기종류 [√]열 [√]연기 [ ]그 밖의 것([ ]불꽃 [ ]아날로그식 [ ]복합형) ◦ 경보방식 [ ]전층경보 [√]우선경보, 시각경보기 [√]유 [ ]무
[√] 비상 방송설비	[ ]전용 [√]겸용 / [ ]전층경보 [√]우선경보 ◦ 증폭기 설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 1 )층, [√]방재실 [ ]기타( )
[ ] 자동화재 속보설비	◦ 속보기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( )
[ ] 통합 감시시설	◦ 주수신기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( ) 경계구역 수: ( )개 ◦ 부수신기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 정보통신망 [ ]광케이블 [ ]기타( ) / 예비선로 [ ]유 [ ]무
[√] 누전 경보기	◦ 정격전류: ( 80 )A, 계약전류: ( 1000 )A, 정격전압: ( 220 )V ◦ 수신기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [√]방재실 [ ]기타( ) ◦ 수신기 형식 [집합형]1급 [ ]2급, 차단기구 [ ]무 [√]유(설치장소: 지하3층 전기실)
[ ] 가스누설 경보기	◦ [ ]단독형 [ ]분리형, 사용가스종류 [ ]LNG [ ]LPG, 경계구역 수: ( )개 ◦ 수신기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소: )

3-6. 피난구조설비(피난기구)

설치 층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층
[ ]피난사다리								
[√]완강기	1	1	1	1	1	1	1	1
[ ]다수인피난장비								
[ ]승강식피난기								
[ ]미끄럼대								
[ ]피난교								
[ ]피난용트랩								
[ ]구조대								
[ ]간이완강기								
[ ]공기안전매트								

3-7. 피난구조설비(인명구조기구)

설치 층	층	층	층	층	층	층	층	층
[ ]방열복/ 방화복								
[ ]공기호흡기								
[ ]인공소생기								
대상물의 용도	[ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치 [ ] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센터·지하상가·영화상영관							

3-8. 피난구조설비(유도등, 비상조명등)

[√]유도등	[√]피난구 [√]통로([ ]거실 [√]복도 [√]계단) / [√]상시점등 [ ]화재 시 점등 [ ]객석유도등, 설치층(장소): [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( ) [ ]유도표지([ ]피난구 [ ]통로), 설치층(장소): [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( ) [ ]피난유도선([ ]축광 [ ]광원점등), 설치층(장소): [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( )
[√]비상조명등	○ 비상전원 [√]자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ]내장형 ○ 설치장소 [√]지상/[√]지하 ( 전 )층 ( )
[√]휴대용 비상조명등	○ 전원 [√]건전지식 [ ]충전식 배터리식 ○ 설치장소 [√]지상/[√]지하 ( 전 )층 ( 복도, 각 실 )

3-9. 소화용수설비

[√]상수도 소화용수	○ 설치장소:( 지하1층 주차장 입구 우측 ), 소화전 호칭지름: ( 100 )mm
[ ]소화수조	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]흡수식 [ ]가압식 / [ ]일반수조 [ ]그 밖의 것 / 유효수량:( )m <sup>3</sup> ○ 가압송수장치 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ) ○ [ ]물올림장치(유효수량: ( )ℓ, 급수배관: ( )mm) ○ 기동스위치 설치장소: [ ]채수구 부근 [ ]방재실 [ ]기타( ) ○ 채수구 구경: ( )mm, 흡수관 투입구: 가로 ( )cm 세로 ( )cm / 직경 ( )cm

3-10. 소화활동설비

[√]제연 설비	○ 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층 (또는 지하 ( )층 ~ 지상 ( )층) ○ 방식 [ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타( ) ○ 기동장치 [ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격 ○ 제연구획면적 최대: ( )m <sup>2</sup> / 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것:( ) ○ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(감지기에 의한 닫힘) ○ 급기용송풍기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( ) [ ] 전동기 ( )kW, 풍량 ( )m <sup>3</sup> /min, 정압 ( )mmAq ○ 배출용송풍기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ( ) 전동기 ( )kW, 풍량 ( )m <sup>3</sup> /min, 정압 ( )mmAq ○ 배출구 [ ]천장면 [ ]천장직하 [ ]기타( ) / 옥외배출구 [ ]옥상 [ ]기타( ) 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무 ○ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ○ 급기구 [ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무
[√]전실	○ 설치대상: 특별피난계단 ( )개소, 비상용승강기 ( )대 ○ 방식 [√]부속실 [ ]계단실 및 부속실 [ ] 계단실 [√] 비상용승강기승강장 ○ 기동방식 [√]전층 [ ]부분층( 개층) / 댐퍼개방감지기 [ ]전용 [√]겸용 ○ 급기용송풍기 설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 1 )층 ( ) [√] 전동기 ( 7.5 )kW, 풍량 ( 16,900 )m <sup>3</sup> /min, 정압 ( 90 )mmAq ○ 배출용송풍기 설치장소: [ ]지상/[√]지하 ( 1 )층 ( ) 전동기 ( 2.2 )kW, 풍량 ( 5,300 )m <sup>3</sup> /min, 정압 ( 60 )mmAq ○ 제연구역 출입문 [√]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [√]상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) ○ 유입공기배출 [ ]자연배출 [√]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ○ 과압방지장치 [ ]플랩댐퍼 [√]자동차압(과압조절형)댐퍼 [ ]그 밖의 것 [ ]해당없음

비고

※ 제연설비 설비개요 작성 시 최대 구역 1개소에 대하여 기입합니다.

[ <input checked="" type="checkbox"/> ]연결 송수관	[ <input type="checkbox"/> ]전용 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]겸용([ <input checked="" type="checkbox"/> ]옥내소화전설비 [ <input type="checkbox"/> ]스프링클러설비 [ <input type="checkbox"/> ]기타: ( ) <input type="checkbox"/> 송수구 설치장소:( 1층 주차장 입구 우측 ), , 중간수조용량: ( )m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> 방수구 위치 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]복도·통로 [ <input type="checkbox"/> ]계단실 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 계단등의 부근 <input type="checkbox"/> 가압송수장치 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min <input type="checkbox"/> [ <input type="checkbox"/> ]전동기 [ <input type="checkbox"/> ]내연기관(연료:[ <input type="checkbox"/> ]경유 [ <input type="checkbox"/> ]기타, 탱크용량:( )ℓ <input type="checkbox"/> 기동스위치 설치장소 [ <input type="checkbox"/> ]송수구 [ <input type="checkbox"/> ]방재실 [ <input type="checkbox"/> ]기타( )
[ <input type="checkbox"/> ]연결 살수	[ <input type="checkbox"/> ]습식 [ <input type="checkbox"/> ]건식 / [ <input type="checkbox"/> ]지하층 [ <input type="checkbox"/> ]판매시설 [ <input type="checkbox"/> ]가스시설 [ <input type="checkbox"/> ]부속된 연결통로 <input type="checkbox"/> 송수구 설치장소:( ), 송수구역수: ( )구역
[ <input checked="" type="checkbox"/> ]비상 콘센트	[ <input type="checkbox"/> ]3상 380V [ <input checked="" type="checkbox"/> ]단상 220V / [ <input checked="" type="checkbox"/> ]접지형 2극 플러그접속기 [ <input type="checkbox"/> ]접지형 3극 플러그접속기 <input type="checkbox"/> 설치장소: [ <input checked="" type="checkbox"/> ]지상/[ <input checked="" type="checkbox"/> ]지하 (11~16)층 (또는 지하 ( 1 )층 ~ 지하 ( 3 )층)
[ <input checked="" type="checkbox"/> ]무선 통신보조	[ <input checked="" type="checkbox"/> ]전용 [ <input type="checkbox"/> ]공용 / 방식: [ <input checked="" type="checkbox"/> ]누설동축케이블 [ <input type="checkbox"/> ]누설동축케이블과 안테나 [ <input type="checkbox"/> ]안테나 <input type="checkbox"/> 접속단자 설치 층(장소)(소방용: 지상주출입구 , 지하1층 방재실, )
[ <input type="checkbox"/> ]연소 방지	<input type="checkbox"/> 방호대상물 [ <input type="checkbox"/> ]전력사업용 [ <input type="checkbox"/> ]통신사업용 [ <input type="checkbox"/> ]그 밖의 것( ) <input type="checkbox"/> 송수구역수: ( )구역 / 구역간의 구획 [ <input type="checkbox"/> ]있다 [ <input type="checkbox"/> ]일부 있다 [ <input type="checkbox"/> ]없다

#### 4. 소방시설등 불량세부사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비	1~3	점검결과 이상없음
경보설비	15	점검결과 이상없음
피난구조설비	20~22	점검결과 이상없음
소화용수설비	23	점검결과 이상없음
소화활동설비	25~29	점검결과 이상없음
기타	31	점검결과 이상없음
안전시설등	-	해당사항없음
비고	※ 점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	



## 소방시설등 작동기능 점검표

□ 특정소방대상물

건물명(상호)	○○○○ 빌딩	대상물 구분	업무시설
소재지	경기도 ○○시 ○○구 ○○번길 (○○동 ○○번지)		

□ 소방시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[√]소화기구 및 자동소화장치 [√]소화기구 (소화기·자확·간이) [ ]주거용주방자동소화장치 [ ]상업용주방자동소화장치 [ ]캐비닛형자동소화장치 [ ]가스·분말·고체자동소화장치	○	피난구조설비	[√]피난기구 [√]공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대 [ ]다수인피난장비 [ ]승강식피난기 하향식 피난구용내림식사다리	○
	[√]옥내소화전설비	○		[ ]인명구조기구	/
	[√]스프링클러설비	○		[√]유도등	○
	[ ]간이스프링클러설비	/		[ ]유도표지	/
	[ ]화재조기진압용스프링클러설비	/		[ ]피난유도선	/
	[ ]물분무소화설비	/		[√]비상조명등	○
	[ ]미분무소화설비	/		[√]휴대용비상조명등	○
	[ ]포소화설비	/		[√]상수도소화용수설비	○
	[ ]이산화탄소소화설비	/		[ ]소화수조 및 저수조	/
	[ ]할론소화설비	/		[ ]거실제연설비	/
[ ]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/	[√]부속실 등 제연설비	○		
[ ]분말소화설비	/	[√]연결송수관설비	○		
[ ]옥외소화전설비	/	[ ]연결살수설비	/		
경보설비	[ ]단독경보형감지기	/	기타	[√]비상콘센트설비	○
	[ ]비상경보설비	/		[√]무선통신보조설비	○
	[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		[ ]연소방지설비	/
	[√]비상방송설비	○		[√]방화문, 방화셔터	○
	[ ]통합감시시설	/		[ ]비상구, 피난통로	/
	[ ]자동화재속보설비	/		[√]방염	○
[√]누전경보기	○	비고			
[ ]가스누설경보기	/				

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[ ]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[ ]방화문	/
	[ ]간이스프링클러설비	/		[ ]비상구(비상탈출구)	/
경보설비	[ ]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기 타	[ ]영업장 내부 피난통로	/
	[ ]가스누설경보기	/		[ ]영상음향차단장치	/
피난구조설비	[ ]피난기구	/		[ ]누전차단기	/
	[ ]피난유도선	/		[ ]창 문	/
	[ ]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/	[ ]피난안내도·피난안내영상물	/	
	[ ]휴대용비상조명등	/	[ ]방염물품	/	
			비 고		

□ 점검업체(점검인력) 현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주인력	○ ○ ○	소방안전관리자수첩	제00-0000호	2021-05-18	(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)

점검기간(일자): 2022년 05월 18일부터 2021년 05월 18일 까지 (총 점검일수 : 1일)

소방안전관리자(주인력) : ○ ○ ○ (인)

□ 점검번호 구분(대분류-중분류-소분류)

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1' 번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32' 번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A' 부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001' 부터 순서대로 부여함

※ 소방시설, 다중이용업소의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※ 소방시설등 (종합정밀, 작동기능)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.

※ 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.

- 목 차 -

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표
2. 옥내소화전설비 점검표
3. 스프링클러소화설비 점검표
15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표
16. 비상방송설비 점검표
18. 누전경보기 점검표
20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표
21. 유도등 및 유도표지 점검표
22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표
23. 소화용수설비 점검표
25. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 점검표
26. 연결송수관설비 점검표
28. 비상콘센트설비 점검표
29. 무선통신보조설비 점검표
31. 기타사항 점검표

(작성요령) 목차에는 점검을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.

## 1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)</b>		
1-A-001	○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부	○
1-A-002	○ 설치높이 적합 여부	○
1-A-003	○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부	○
1-A-004	○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부	○
1-A-005	○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부	○
1-A-006	○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부	○
1-A-007	○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부	○
1-A-008	○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	○
<b>1-B. 자동소화장치</b>		
<b>[주거용 주방 자동소화장치]</b>		
1-B-001	○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-002	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-003	○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-004	○ 감지부 설치상태 적정 여부	/
1-B-005	○ 탐지부 설치상태 적정 여부	/
1-B-006	○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	/
<b>[상업용 주방 자동소화장치]</b>		
1-B-011	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-012	○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부	/
1-B-013	○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부	/
<b>[캐비닛형 자동소화장치]</b>		
1-B-021	○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부	/
1-B-022	○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부	/
1-B-023	○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부	/
<b>[가스·분말·고체에어로졸 자동소화장치]</b>		
1-B-031	○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-032	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-033	○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	/
비고		

※ 점검항목 중 “●” 는 종합정밀점검의 경우에만 해당한다.

※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/” 로 표시한다.

※ 점검항목 내용 중 “설치기준” 및 “설치상태” 에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.

※ ‘비고’ 란에는 특정소방대상물의 위치·구조·용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

## 2. 옥내소화전설비 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
<b>2-A. 수원</b>		
2-A-001	<input type="radio"/> 주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)	○
2-A-002	<input type="radio"/> 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부	/
<b>2-B. 수조</b>		
2-B-002	<input type="radio"/> 수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능 여부	○
2-B-005	<input type="radio"/> “스프링클러설비 + 옥내소화전설비 겸용수조” 표지 설치상태 적정 여부	○
<b>2-C. 가압송수장치</b>		
2-C-002	<b>[펌프방식]</b> <input type="radio"/> 옥내소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부	○
2-C-004	<input type="radio"/> 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부	○
2-C-006	<input type="radio"/> 펌프 흡입측 연성계 · 진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	○
2-C-008	<input type="radio"/> 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)	○
2-C-012	<input type="radio"/> 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	○
2-C-013	<input type="radio"/> 가압송수장치의 “옥내소화전펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부	○
2-C-021	<b>[고가수조방식]</b> <input type="radio"/> 수위계 · 배수관 · 급수관 · 오버플로우관 · 맨홀 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
2-C-032	<b>[압력수조방식]</b> <input type="radio"/> 수위계 · 급수관 · 급기관 · 압력계 · 안전장치 · 공기압축기 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
2-C-042	<b>[가압수조방식]</b> <input type="radio"/> 수위계 · 급수관 · 배수관 · 급기관 · 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/

번호	점검항목	점검결과
<b>2-D. 송수구</b>		
2-D-001	○ 설치장소 적정 여부	○
2-D-005	○ 송수구 마개 설치 여부	○
<b>2-E. 배관 등</b>		
2-E-005	○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부	○
<b>2-F. 함 및 방수구 등</b>		
2-F-001	○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부	○
2-F-002	○ 위치·기동 표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부	○
2-F-003	○ “소화전” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부	○
2-F-006	○ 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부	○
2-F-007	○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부	○
<b>2-G. 전원</b>		
2-G-003	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	○
2-G-004	○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	○
<b>2-H. 제어반</b>		
	<b>[감시제어반]</b>	
2-H-011	○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
2-H-012	○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부	○
2-H-016	○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부	○
2-H-017	○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부	○

번호	점검항목	점검결과
2-H-021	[동력제어반] ○ 앞면은 적색으로 하고, “옥내소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부	○

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부	○설정압력: ○주펌프 기동: 1.00 MPa 정지: - MPa ○예비펌프 기동: 0.90 MPa 정지: - MPa ○충압펌프 기동: 1.25 MPa 정지: 1.46 MPa
토출량 (ℓ/min)	주	0	2,660	3,990	1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( ○ ) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ○ ) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( ○ )
	예비	0	2,660	3,990	
토출압 (MPa)	주	1.7	1.45	1.1	
	예비	1.75	1.45	1.1	

※ 릴리프밸브 작동압력 : 1.7/1.7 MPa

비고	
----	--

### 3. 스프링클러설비 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
<b>3-A. 수원</b>		
3-A-001	<input type="radio"/> 주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)	<input type="radio"/>
3-A-002	<input type="radio"/> 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부	<input type="radio"/>
<b>3-B. 수조</b>		
3-B-002	<input type="radio"/> 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부	<input type="radio"/>
3-B-005	<input type="radio"/> “스프링클러설비용 수조” 표지설치 여부 및 설치 상태	<input type="radio"/>
<b>3-C. 가압송수장치</b>		
<b>[펌프방식]</b>		
3-C-002	<input type="radio"/> 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부	<input type="radio"/>
3-C-004	<input type="radio"/> 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무	<input type="radio"/>
3-C-006	<input type="radio"/> 물울림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부	<input type="radio"/>
3-C-008	<input type="radio"/> 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	<input type="radio"/>
3-C-009	<input type="radio"/> 가압송수장치의 “스프링클러펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부	<input type="radio"/>
<b>[고가수조방식]</b>		
3-C-021	<input type="radio"/> 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무	/
<b>[압력수조방식]</b>		
3-C-032	<input type="radio"/> 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무	/
<b>[가압수조방식]</b>		
3-C-042	<input type="radio"/> 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무	/
<b>3-D. 폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치</b>		
3-D-003	<input type="radio"/> 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부	<input type="radio"/>



번호	점검항목	점검결과
<b>3-E. 개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브</b>		
3-E-004	○ 일제개방밸브실 설치 적정(실내(구획), 높이, 출입문, 표지) 여부	○
<b>3-F. 배관</b>		
3-F-005	○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시 스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부	○
3-F-006	○ 준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정(개폐표시형 밸브, 수직배수배관, 개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시 제어반 개방 확인) 여부	○
3-F-007	○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부	○
<b>3-G. 음향장치 및 기동장치</b>		
3-G-001	○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식·건식의 경우)	○
3-G-002	○ 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)	○
3-G-006	○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○
<b>[펌프 작동]</b>		
3-G-011	○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(습식·건식의 경우)	○
3-G-012	○ 화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)	○
<b>[준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브 작동]</b>		
3-G-021	○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부	○
3-G-022	○ 수동조작함(설치높이, 표시등) 설치 적정 여부	○

번호	점검항목	점검결과
<b>3-H. 헤드</b>		
3-H-001	○ 헤드의 변형·손상 유무	○
3-H-002	○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부	○
3-H-003	○ 헤드 살수장애 여부	○
<b>3-I. 송수구</b>		
3-I-001	○ 설치장소 적정 여부	○
3-I-004	○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부	○
3-I-007	○ 송수구 마개 설치 여부	○
<b>3-J. 전원</b>		
3-J-003	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	○
3-J-004	○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	○
<b>3-K. 제어반</b>		
<b>[감시제어반]</b>		
3-K-011	○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
3-K-012	○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부	○
3-K-016	○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부	○
3-K-017	○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부	○
3-K-020	○ 유수검지장치·일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부	○
3-K-021	○ 일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부	○

번호	점검항목	점검결과
3-K-031	[동력제어반] ○ 앞면은 적색으로 하고, “스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부	○

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부
토출량 (ℓ/min)	주	0	2,660	1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( ○ ) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ○ ) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( ○ )
	예비	0	2,660	
토출압 (MPa)	주	1.7	1.45	○설정압력: ○주펌프 기동: 1.0 MPa 정지: - MPa ○예비펌프 기동: 0.90 MPa 정지: - MPa ○충압펌프 기동: 1.25 MPa 정지: 1.46 MPa
	예비	1.75	1.45	

※ 릴리프밸브 작동압력 : 1.7/1.7 MPa

비고	
----	--

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
<b>15-B. 수신기</b>		
15-B-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부	○
15-B-002	○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부	○
15-B-005	○ 경계구역 일람도 비치 여부	○
15-B-006	○ 수신기 음향기구의 음량·음색 구별 가능 여부	○
<b>15-D. 감지기</b>		
15-D-003	○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부	○
15-D-006	○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부	○
15-D-009	○ 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부	○
<b>15-E. 음향장치</b>		
15-E-001	○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부	○
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○

번호	점검항목	점검결과
<b>15-F. 시각경보장치</b>		
15-F-001	○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부	○
15-F-002	○ 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	○
<b>15-G. 발신기</b>		
15-G-001	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
15-G-002	○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G-003	○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부	○
<b>15-H. 전원</b>		
15-H-001	○ 상용전원 적정 여부	○
15-H-002	○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
<b>15-I. 배선</b>		
15-I-003	○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부	○
비고		

16. 비상방송설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>16-A. 음향장치</b>		
16-A-011	○ 자동화재탐지설비 작동과 연동하여 정상 작동 가능 여부	○
<b>16-C. 전원</b>		
16-C-001	○ 상용전원 적정 여부	○
비고		

### 18. 누전경보기 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>18-B. 수신부</b>		
18-B-001	○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부	○
18-B-003	○ 수신부의 성능 및 누전경보 시험 적정 여부	○
18-B-004	○ 음향장치 설치장소(상시 사람이 근무) 및 음량 · 음색 적정 여부	○
비고		

## 20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>20-A. 피난기구 공통사항</b>		
20-A-002	○ 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태	○
20-A-004	○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부	○
20-A-005	○ 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부	○
20-A-006	○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부	○
<b>20-E. 인명구조기구</b>		
20-E-001	○ 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부	/
20-E-002	○ “인명구조기구” 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부	/
20-E-003	○ 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부	/
비고		



## 21. 유도등 및 유도표지 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>21-A. 유도등</b>		
21-A-001	<input type="radio"/> 유도등의 변형 및 손상 여부	○
21-A-002	<input type="radio"/> 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부	○
21-A-003	<input type="radio"/> 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부	○
21-A-004	<input type="radio"/> 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
<b>21-B. 유도표지</b>		
21-B-001	<input type="radio"/> 유도표지의 변형 및 손상 여부	/
21-B-002	<input type="radio"/> 설치 상태(유사 등화광고물·게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부	/
21-B-003	<input type="radio"/> 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부	/
21-B-004	<input type="radio"/> 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부	/
<b>21-C. 피난유도선</b>		
21-C-001	<input type="radio"/> 피난유도선의 변형 및 손상 여부	/
21-C-002	<input type="radio"/> 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부	/
	<b>[축광방식의 경우]</b>	
21-C-012	<input type="radio"/> 상시조명 제공 여부	/
	<b>[광원점등방식의 경우]</b>	
21-C-021	<input type="radio"/> 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부	/
21-C-022	<input type="radio"/> 비상전원 상시 충전상태 유지 여부	/
비고		

## 22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>22-A. 비상조명등</b>		
22-A-001	○ 설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도·계단, 그 밖의 통로) 적정 여부	○
22-A-002	○ 비상조명등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부	○
22-A-004	○ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부	○
22-A-006	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
<b>22-B. 휴대용비상조명등</b>		
22-B-001	○ 설치 대상 및 설치 수량 적정 여부	○
22-B-002	○ 설치 높이 적정 여부	○
22-B-003	○ 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부	○
22-B-004	○ 어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부	○
22-B-005	○ 사용 시 자동으로 점등되는지 여부	○
22-B-006	○ 건전지를 사용하는 경우 유효한 방전 방지조치가 되어있는지 여부	○
22-B-007	○ 충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부	○
비고		

### 23. 소화용수설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>23-A. 소화수조 및 저수조</b>		
	<b>[수원]</b>	
23-A-001	○ 수원의 유효수량 적정 여부	/
	<b>[흡수관투입구]</b>	
23-A-011	○ 소방차 접근 용이성 적정 여부	/
23-A-013	○ “흡수관투입구” 표지 설치 여부	/
	<b>[채수구]</b>	
23-A-021	○ 소방차 접근 용이성 적정 여부	/
23-A-024	○ 개폐밸브의 조작 용이성 여부	/
	<b>[가압송수장치]</b>	
23-A-031	○ 기동스위치 채수구 직근 설치 여부 및 정상 작동 여부	/
23-A-032	○ “소화용수설비펌프” 표지 설치상태 적정 여부	/
23-A-035	○ 성능시험배관 적정 설치 및 정상작동 여부	/
23-A-036	○ 순환배관 설치 적정 여부	/
23-A-037	○ 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부	/
23-A-038	○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(제어반 기동, 채수구 원격조작, 기동표시등 설치, 축전지 설비) 여부	/
<b>23-B. 상수도소화용수설비</b>		
23-B-001	○ 소화전 위치 적정 여부	○
23-B-002	○ 소화전 관리상태(변형·손상 등) 및 방수 원할 여부	○
비고		

25. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>25-B. 수직풍도에 따른 배출</b>		
25-B-001	○ 배출댐퍼 설치(개폐여부 확인 기능, 화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부	○
25-B-002	○ 배출용송풍기가 설치된 경우 화재감지기 연동 기능 적정 여부	○
<b>25-C. 급기구</b>		
25-C-001	○ 급기댐퍼 설치 상태(화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부	○
<b>25-D. 송풍기</b>		
25-D-001	○ 설치장소 적정(화재영향, 접근·점검 용이성) 여부	○
25-D-002	○ 화재감지기 동작 및 수동조작에 따라 작동하는지 여부	○
<b>25-E. 외기취입구</b>		
25-E-001	○ 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 적정 여부	○
<b>25-F. 제연구역의 출입문</b>		
25-F-001	○ 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부	○
<b>25-G. 수동기동장치</b>		
25-G-001	○ 기동장치 설치(위치, 전원표시등 등) 적정 여부	○
25-G-002	○ 수동기동장치(옥내 수동발신기 포함) 조작 시 관련 장치 정상 작동 여부	○
<b>25-H. 제어반</b>		
25-H-001	○ 비상용축전지의 정상 여부	○
25-H-002	○ 제어반 감시 및 원격조작 기능 적정 여부	○
<b>25-I. 비상전원</b>		
25-I-002	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	○
25-I-003	○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	○
비고		

## 26. 연결송수관설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>26-A. 송수구</b>		
26-A-001	<input type="radio"/> 설치장소 적정 여부	<input type="radio"/>
26-A-002	<input type="radio"/> 지면으로부터 설치 높이 적정 여부	<input type="radio"/>
26-A-003	<input type="radio"/> 급수개폐밸브가 설치된 경우 설치 상태 적정 및 정상 기능 여부	<input type="radio"/>
26-A-004	<input type="radio"/> 수직배관별 1개 이상 송수구 설치 여부	<input type="radio"/>
26-A-005	<input type="radio"/> “연결송수관설비송수구” 표지 및 송수압력범위 표지 적정 설치 여부	<input type="radio"/>
26-A-006	<input type="radio"/> 송수구 마개 설치 여부	<input type="radio"/>
<b>26-C. 방수구</b>		
26-C-002	<input type="radio"/> 방수구 형태 및 구경 적정 여부	<input type="radio"/>
26-C-003	<input type="radio"/> 위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부	<input type="radio"/>
26-C-004	<input type="radio"/> 개폐기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부	<input type="radio"/>
<b>26-D. 방수기구함</b>		
26-D-002	<input type="radio"/> 호스 및 관창 비치 적정 여부	<input type="radio"/>
26-D-003	<input type="radio"/> “방수기구함” 표지 설치상태 적정 여부	<input type="radio"/>
<b>26-E. 가압송수장치</b>		
26-E-004	<input type="radio"/> 펌프 토출량 및 양정 적정 여부	<input type="radio"/>
26-E-005	<input type="radio"/> 방수구 개방시 자동기동 여부	<input type="radio"/>
26-E-006	<input type="radio"/> 수동기동스위치 설치 상태 적정 및 수동스위치 조작에 따른 기동 여부	<input type="radio"/>
26-E-007	<input type="radio"/> 가압송수장치 “연결송수관펌프” 표지 설치 여부	<input type="radio"/>
26-E-009	<input type="radio"/> 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	<input type="radio"/>
26-E-010	<input type="radio"/> 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	<input type="radio"/>
비고		

## 28. 비상콘센트설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>28-A. 전원</b>		
28-A-003	<input type="radio"/> 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	<input type="radio"/>
28-A-004	<input type="radio"/> 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	<input type="radio"/>
<b>28-C. 콘센트</b>		
28-C-001	<input type="radio"/> 변형·손상·현저한 부식이 없고 전원의 정상 공급여부	<input type="radio"/>
28-C-003	<input type="radio"/> 비상콘센트 설치 높이, 설치 위치 및 설치 수량 적정 여부	<input type="radio"/>
<b>28-D. 보호함 및 배선</b>		
28-D-001	<input type="radio"/> 보호함 개폐용이한 문 설치 여부	<input type="radio"/>
28-D-002	<input type="radio"/> “비상콘센트” 표지 설치상태 적정 여부	<input type="radio"/>
28-D-003	<input type="radio"/> 위치표시등 설치 및 정상 점등 여부	<input type="radio"/>
28-D-004	<input type="radio"/> 점검 또는 사용상 장애물 유무	<input type="radio"/>
비고		

29. 무선통신보조설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>29-A. 누설동축케이블등</b>		
29-A-001	○ 피난 및 통행 지장 여부(노출하여 설치한 경우)	○
<b>29-B. 무선기기접속단자</b>		
29-B-001	○ 설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정 여부	○
29-B-005	○ 보호함 “무선기기접속단자” 표지 설치 여부	○
<b>29-D. 증폭기 및 무선이동중계기</b>		
29-D-002	○ 전원표시등 및 전압계 설치상태 적정 여부	○
비고		

### 31. 기타사항 점검표

번호	점검항목	점검결과
<b>31-A. 피난·방화시설</b>		
31-A-001	○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손·변경) 및 정상 기능 적정 여부	○
비고	※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가한 경우 비고에 기재한다.	